

## 伊都浄化センターの運転状況

### ①運転状況

平成27年度の総流入水量は4,775,706m<sup>3</sup>で、日平均流入水量は、13,048m<sup>3</sup>となっており、平成26年度の日平均流入水量12,499m<sup>3</sup>より、約1.04倍増加した。

### ②水質等の状況 平成27年度平均(平成28年3月31日現在)

(単位:mg/L)

	年度	水温	pH	BOD	COD	SS	窒素含有量	リン含有量	備考
流入水質	H26年度	22.6	7.2	165	101	167	31	5.3	
	H27年度	23.1	7.2	160	102	168	31	5.6	
放流水質	H26年度	22.9	6.9	1.9	8.7	1.4	5.1	0.3	
	H27年度	23.0	6.9	1.5	8.5	1.0	4.9	0.4	
排水基準(日平均)			5.8~8.6	9	20	15	10	1	